連續自動監測紀錄日報彙總表

1061015	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 / 時間	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	1.51	75.22	66.58	9.43	1.08	49597.64	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	1.53	65.97	67.18	8.49	1.09	45667.68	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	1.46	60.76	23.08	7.97	1.09	44272.87	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	1.36	61.31	14.87	7.08	1.10	44139.49	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	1.37	67.20	13.90	8.02	1.07	48296.86	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	1.30	71.77	10.82	7.80	1.08	48605.37	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐