

連續自動監測紀錄日報彙總表

1111108	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002						
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	
00:00	3.23	48.96	4.91	12.62	0.99	79168.39	3.50	58.65	4.99	11.10	0.97	79275.74	
01:00	3.51	45.83	5.14	13.01	1.00	78259.63	3.32	55.12	12.28	11.13	0.97	81399.76	
02:00	3.11	43.91	5.02	11.19	0.96	79067.92	3.33	52.66	8.25	11.09	0.96	82493.28	
03:00	2.59	44.83	5.35	11.11	0.96	78921.99	4.97	54.57	7.32	10.59	0.96	80238.30	
04:00	3.29	43.26	4.88	11.92	0.95	80496.19	3.99	57.14	6.35	10.57	0.97	79980.06	
05:00	2.90	41.83	5.77	11.38	0.98	80273.35	3.36	57.42	6.46	10.20	0.97	80253.99	
06:00	2.96	48.97	6.31	11.13	1.00	80370.79	3.73	59.65	8.56	11.03	0.97	79443.64	
07:00	4.04	47.62	6.87	12.29	0.98	80127.22	2.95	62.98	5.56	11.95	0.97	80335.40	
08:00	3.53	46.67	4.63	11.71	0.96	78087.78	3.20	60.67	9.20	11.19	0.97	80519.68	
09:00	2.87	37.23	12.33	10.49	1.02	78459.93	3.42	65.71	5.88	10.91	1.01	77891.22	
10:00	3.26	46.94	11.53	11.80	1.00	78316.08	校正	校正	校正	校正	1.04	保養	
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
15:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
16:00	5.51	45.51	16.61	12.49	1.03	78439.03	4.08	61.11	6.98	12.69	1.07	79366.04	
17:00	3.74	50.15	4.42	12.12	1.04	79944.08	2.96	63.35	4.14	11.69	1.07	80370.27	
18:00	3.51	56.01	3.01	11.19	1.00	79413.17	2.82	60.84	6.11	10.05	1.07	81244.85	
19:00	2.92	53.05	4.82	10.65	1.04	78714.32	2.56	64.73	4.35	11.26	1.07	79693.75	
20:00	3.45	50.52	3.65	11.48	1.01	79067.74	2.75	58.06	5.31	11.39	1.07	81790.92	
21:00	3.53	50.44	7.93	11.30	1.05	78453.55	3.47	61.84	4.89	12.36	1.07	80334.76	
22:00	3.42	52.89	6.10	12.55	1.03	80320.09	4.06	59.81	8.37	12.69	1.07	80152.36	
23:00	4.04	49.52	9.62	14.85	1.05	78572.74	3.74	61.88	7.97	12.41	1.07	79740.79	