

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120904	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.11	52.23	7.60	9.25	2.29	81075.87
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.32	48.90	13.17	8.04	2.32	81822.22
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.99	51.33	3.55	8.69	2.31	79424.81
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.10	55.53	7.73	8.60	2.32	78723.59
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.67	50.03	10.37	9.75	2.34	80647.11
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.30	48.83	9.59	10.37	2.33	79057.58
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.04	58.16	8.80	8.23	2.33	83684.22
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.77	40.33	10.76	10.46	2.29	78937.00
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.21	51.73	4.38	9.39	2.28	80322.87
09:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	4.39	49.07	6.20	11.40	2.30	83071.47
10:00	6.51	61.39	5.14	8.22	1.82	68695.28	6.35	40.13	39.85	9.44	2.31	81320.98
11:00	6.59	67.88	5.52	7.94	1.78	66369.29	2.51	54.04	4.32	6.98	2.27	75053.11
12:00	5.92	65.97	8.06	7.79	1.67	71539.51	3.59	59.48	8.79	10.07	2.28	76560.83
13:00	5.77	67.98	8.19	7.91	1.71	68876.84	2.04	56.18	8.60	6.49	2.28	74608.53
14:00	5.09	66.39	5.58	7.80	1.70	72503.72	3.31	54.96	6.63	6.08	2.25	72777.53
15:00	5.33	63.34	5.43	9.66	1.68	72405.49	3.82	64.33	6.49	3.51	2.27	72931.44
16:00	5.91	57.83	8.35	9.27	1.66	71352.47	3.15	56.81	10.50	7.93	2.27	78189.54
17:00	5.19	65.66	7.92	8.80	1.66	73438.31	3.61	56.60	10.53	6.06	2.27	78588.68
18:00	5.89	63.67	12.41	9.48	1.67	72647.46	3.43	59.89	7.24	5.98	2.26	78113.45
19:00	4.82	61.29	8.44	7.32	1.68	73338.61	3.31	57.47	10.81	5.58	2.27	79092.31
20:00	4.97	61.00	9.76	8.23	1.72	72462.76	3.65	58.16	12.56	8.67	2.28	78793.19
21:00	5.25	66.23	9.19	8.58	1.73	71055.78	3.33	53.42	12.02	6.61	2.29	77829.48
22:00	5.17	64.54	8.01	7.32	1.76	68118.50	3.20	58.37	7.93	7.62	2.30	77045.99
23:00	5.08	62.32	7.61	9.15	1.78	70699.51	3.35	55.04	12.24	8.11	2.30	78022.59