

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100605		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	1.80	61.02	4.89	15.91	0.85	80935.48	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	2.42	49.50	8.67	17.14	0.85	84001.53	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	2.67	55.68	6.52	16.63	0.85	81845.84	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	1.42	57.48	5.62	15.87	0.86	82382.66	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	1.16	58.68	5.55	15.67	0.86	81298.79	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	0.93	57.93	5.94	14.96	0.86	81779.10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	1.89	51.67	12.90	16.71	0.85	82904.04	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	2.58	58.30	8.90	15.50	0.85	78850.47	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	2.67	62.98	6.00	16.80	0.86	78679.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	2.76	55.00	7.49	17.22	0.85	76626.34	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	3.51	55.78	11.26	16.82	0.86	81369.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	2.86	55.90	9.99	16.99	0.88	80936.92	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	4.21	58.56	11.33	16.22	0.89	81687.90	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	3.78	54.90	10.98	16.80	0.86	81510.91	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	2.96	56.80	6.51	17.42	0.85	84584.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	3.19	54.52	11.30	17.77	0.85	85089.88	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	3.21	60.28	10.08	17.72	0.85	81978.53	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	2.34	60.97	5.07	16.36	0.85	83593.05	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	1.70	62.37	5.38	16.81	0.84	83167.20	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	1.14	70.42	6.10	15.86	0.82	76069.64	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	2.08	54.79	6.12	17.07	0.81	84135.49	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	1.75	60.92	6.05	16.43	0.83	85308.66	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	1.67	53.09	8.49	16.50	0.84	85734.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	5.14	57.80	8.16	15.82	0.84	82851.73	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐