

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120322	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.80	70.07	5.43	11.94	0.98	54574.81
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.91	65.03	3.56	12.40	1.00	56239.60
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.48	62.73	3.93	11.49	1.00	57802.68
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.22	64.97	5.39	9.18	0.99	56946.93
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.63	65.21	4.31	9.19	1.00	55720.51
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.19	60.78	9.53	9.71	1.00	55813.80
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.85	67.65	6.00	9.74	1.00	53054.98
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.99	71.41	8.95	10.42	1.00	53644.14
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.13	70.46	9.36	9.98	0.98	45629.73
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.42	66.51	6.66	10.40	0.98	63760.95
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	無效	無效	無效	無效	0.96	保養
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	無效	無效	無效	無效	0.97	保養
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.65	58.39	14.52	9.57	0.96	75407.66
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.24	62.21	4.02	10.24	0.96	76101.46
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.97	51.49	8.37	9.40	0.99	77773.05
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.41	47.98	13.12	10.26	0.97	74768.15
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.53	45.32	10.58	8.96	0.97	77222.84
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.31	44.22	6.09	10.18	0.96	78063.89
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.57	47.78	4.05	9.80	0.95	78046.88
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.37	45.29	11.85	12.02	0.95	80723.20
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.30	45.06	6.69	14.13	0.96	80761.34
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.02	52.47	5.87	11.18	0.96	81079.41
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.36	47.66	6.11	12.56	0.93	79232.60
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.89	50.57	12.08	19.16	0.93	79745.06