

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150325	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.21	59.10	12.67	7.75	0.82	77813.94	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	1.38	57.83	11.07	5.55	0.82	76784.52	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	1.37	61.21	11.54	5.34	0.82	78228.24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	1.55	62.09	12.93	5.61	0.82	79049.78	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	1.22	57.70	12.68	5.03	0.82	76534.11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	1.79	57.34	16.22	7.30	0.82	75587.22	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	1.98	55.92	8.56	7.89	0.82	75296.48	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	1.50	59.69	9.94	5.78	0.82	76177.07	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	1.41	54.60	10.42	6.19	0.81	75721.30	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	1.70	58.23	11.17	6.84	0.82	75783.79	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	1.18	50.93	14.97	6.25	0.82	77087.22	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	2.11	64.78	16.78	8.95	0.82	78250.12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	4.05	54.38	12.30	6.01	0.83	74279.72	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	2.05	58.20	11.62	6.33	0.87	76176.94	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	6.72	53.43	10.03	9.55	0.83	77014.81	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	4.82	57.80	8.76	11.72	0.82	75380.12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	3.30	55.00	14.35	8.85	0.87	77983.20	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	3.82	52.87	9.63	8.56	0.85	78241.55	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	2.96	52.82	9.25	7.99	0.80	77226.59	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	3.61	56.28	19.81	10.17	0.80	79917.47	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	3.75	55.59	7.24	9.65	0.82	79637.32	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	2.57	55.17	11.84	8.52	0.84	79753.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	3.34	54.69	18.07	9.01	0.83	80887.70	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	3.38	58.14	5.25	8.85	0.82	80188.99	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐