

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120319	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.13	57.79	5.25	10.61	0.89	74707.52
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.14	57.21	5.60	9.99	0.90	74822.70
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.23	59.11	7.69	11.02	0.89	72069.14
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.05	55.72	6.95	10.56	0.89	73716.03
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.91	62.56	6.29	12.44	0.90	74094.18
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.07	54.79	9.95	11.44	0.90	74046.18
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.45	57.77	6.02	11.41	0.91	74232.85
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.31	56.13	8.36	11.47	0.90	73200.58
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.06	55.89	7.39	10.38	0.89	73277.21
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.15	58.74	12.94	10.71	0.94	69376.53
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.11	58.15	5.72	10.87	0.96	68701.58
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.99	56.03	6.64	13.74	0.96	71947.37
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.38	60.54	7.36	10.65	0.96	69221.29
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.20	61.14	11.20	9.58	0.96	70242.11
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.26	57.38	7.49	11.27	0.96	71365.75
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.37	63.32	4.93	9.30	0.96	67069.03
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.36	56.48	2.88	9.19	0.96	67760.35
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.90	61.02	9.13	8.08	0.96	68733.75
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.85	53.87	9.63	8.43	0.97	73303.89
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.64	55.91	4.84	11.30	0.96	71130.27
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.31	56.75	13.00	9.37	0.94	69495.45
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.17	55.08	11.74	8.23	0.95	68551.95
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.50	51.41	7.09	10.96	0.95	71422.55
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.76	53.81	5.80	10.75	0.96	72482.30