

連續自動監測紀錄日報彙總表

1091005	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	5.60	65.35	8.96	18.16	0.93	86712.53	4.37	66.01	9.05	14.27	0.99	82021.95
01:00	4.25	69.80	1.27	10.97	0.93	83116.51	4.42	68.12	3.07	15.98	0.99	77934.98
02:00	3.79	66.26	13.53	7.33	0.93	84873.33	3.50	61.64	9.04	11.99	0.99	81948.13
03:00	3.76	68.37	3.79	6.52	0.93	82881.16	3.73	65.79	3.71	12.16	0.99	80453.60
04:00	4.86	70.33	1.25	15.56	0.90	82424.97	5.39	68.68	10.17	14.58	1.00	79969.10
05:00	4.24	66.52	5.21	13.05	0.90	85407.12	4.32	71.44	3.14	15.69	1.00	80687.70
06:00	3.94	67.13	1.60	8.27	0.89	79501.93	3.86	67.43	8.23	12.27	0.99	79496.01
07:00	5.25	66.42	2.78	14.91	0.89	84657.74	2.86	71.36	2.01	6.31	1.00	79332.72
08:00	3.98	68.57	3.25	9.30	0.88	82880.21	2.94	69.21	11.06	3.74	1.00	83234.57
09:00	3.94	63.73	11.24	3.74	0.87	87366.51	4.99	71.85	8.54	15.10	0.95	83314.50
10:00	4.17	73.55	11.78	4.89	0.87	85937.26	無效	無效	無效	無效	0.95	維護
11:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	無效	維護	維護	維護	維護	維護	無效	維護
15:00	3.66	64.63	5.47	2.27	0.96	85325.52	2.84	71.77	6.75	7.49	無效	80043.51
16:00	4.17	68.75	3.48	4.93	0.96	81291.70	3.15	73.11	6.89	8.53	0.99	78975.10
17:00	3.78	72.26	1.75	4.39	0.96	80608.70	3.31	73.54	5.91	7.73	1.00	77809.26
18:00	3.61	69.54	3.97	3.26	0.96	82598.36	3.29	72.11	4.22	9.34	1.00	78933.94
19:00	3.79	70.96	3.68	3.11	0.97	77341.19	2.91	72.62	3.62	8.13	1.00	77725.47
20:00	3.93	66.46	6.51	5.84	0.97	83493.47	2.51	72.82	5.25	7.12	1.00	79743.27
21:00	4.20	71.17	2.90	7.89	0.97	83419.67	3.46	71.74	5.09	10.10	0.99	79571.62
22:00	4.79	73.24	5.24	11.44	0.98	81414.29	4.06	70.80	8.75	11.11	0.99	79170.69
23:00	4.70	69.83	2.82	11.41	0.98	81766.99	4.19	71.72	5.85	9.86	0.99	78065.32