

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140307		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.67	28.43	10.16	7.28	0.77	73281.87
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.72	26.10	12.03	8.58	0.77	75126.19
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.17	24.17	12.61	8.06	0.75	76891.49
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.16	21.68	11.60	9.34	0.77	75733.19
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.38	25.63	13.08	8.42	0.77	74337.03
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.29	21.48	9.43	7.75	0.77	76895.31
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.33	22.67	9.57	6.82	0.77	75864.36
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.82	24.19	11.60	7.83	0.77	76119.67
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.20	25.73	10.11	9.61	0.77	76154.73
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.74	25.16	10.34	10.42	0.79	75905.30
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.81	20.09	14.67	10.25	0.80	76733.87
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.71	22.76	9.66	6.74	0.80	77030.41
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.61	22.77	10.16	6.98	0.81	76372.52
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.50	26.88	8.53	8.26	0.80	73472.39
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.73	26.09	9.01	7.34	0.79	74770.42
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.93	26.35	10.85	6.44	0.79	74430.55
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.13	25.23	11.38	8.89	0.82	76378.62
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.46	28.13	6.32	9.29	0.81	76322.56
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.81	28.85	5.37	8.68	0.81	75599.69
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.94	29.20	12.44	8.81	0.82	75901.83
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.27	29.95	12.67	10.15	0.82	76342.53
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.39	30.56	13.65	8.35	0.82	75896.74
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.01	30.79	13.39	9.73	0.82	76766.31
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.80	27.78	11.21	7.24	0.82	74932.20