

連續自動監測紀錄日報彙總表

1061005		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002				
時間	監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%
00:00		停機	停機	停機	停機	停機	7.58	40.56	36.10	4.27	1.08
01:00		停機	停機	停機	停機	停機	7.23	38.27	16.88	4.77	1.08
02:00		停機	停機	停機	停機	停機	7.89	51.99	37.60	5.07	1.08
03:00		停機	停機	停機	停機	停機	8.48	50.29	31.06	5.39	1.08
04:00		停機	停機	停機	停機	停機	9.47	46.58	53.27	5.06	1.08
05:00		停機	停機	停機	停機	停機	9.37	51.32	46.72	6.44	1.08
06:00		停機	停機	停機	停機	停機	8.06	37.67	31.29	6.37	1.08
07:00		停機	停機	停機	停機	停機	8.04	51.34	33.90	6.59	1.09
08:00		停機	停機	停機	停機	停機	8.68	48.96	48.08	9.66	1.09
09:00		停機	停機	停機	停機	停機	9.49	52.39	34.69	9.65	1.08
10:00		停機	停機	停機	停機	停機	9.14	51.57	33.72	8.82	1.07
11:00		停機	停機	停機	停機	停機	8.53	49.45	20.85	9.56	1.08
12:00		停機	停機	停機	停機	停機	7.33	50.06	6.65	8.39	1.08
13:00		停機	停機	停機	停機	停機	7.31	46.56	21.69	8.02	1.08
14:00		停機	停機	停機	停機	停機	保養	保養	保養	保養	1.08
15:00		停機	停機	停機	停機	停機	保養	保養	保養	保養	1.08
16:00		停機	停機	停機	停機	停機	16.65	35.44	22.04	7.59	1.08
17:00		停機	停機	停機	停機	停機	12.04	39.29	6.03	7.53	1.08
18:00		停機	停機	停機	停機	停機	8.64	41.29	13.42	7.59	1.08
19:00		停機	停機	停機	停機	停機	8.91	37.08	39.40	6.06	1.08
20:00		停機	停機	停機	停機	停機	8.55	41.96	11.34	6.38	1.09
21:00		停機	停機	停機	停機	停機	8.36	39.06	6.03	7.59	1.08
22:00		停機	停機	停機	停機	停機	8.25	33.45	11.96	6.15	1.08
23:00		停機	停機	停機	停機	停機	8.43	39.62	17.33	5.86	1.08