

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140325		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	1.91	36.60	11.60	8.63	0.95	74803.21	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	2.54	46.45	9.28	8.89	0.93	75796.50	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	2.45	48.51	7.11	7.48	0.94	74624.99	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	3.25	48.98	12.54	8.93	0.96	73887.46	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	1.95	34.73	11.90	6.04	0.97	75048.28	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	1.90	36.42	13.32	8.16	0.97	75607.65	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	2.07	41.57	15.58	7.61	0.97	76188.63	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	2.94	44.35	11.35	7.35	0.97	75219.18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	1.39	44.92	7.76	6.69	0.96	75658.97	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	1.68	49.57	14.10	6.75	0.97	73106.96	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	2.70	46.57	17.31	8.03	0.96	74250.93	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	0.77	37.61	12.91	2.22	0.97	75055.45	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	1.90	46.10	14.91	7.70	0.95	74629.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	2.94	49.58	13.59	7.23	0.99	71505.32	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	1.77	56.37	5.54	6.53	0.95	74466.86	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	2.07	49.94	7.03	6.90	0.96	74183.01	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	1.31	47.95	8.41	5.06	0.97	72390.46	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	3.94	47.98	11.34	8.91	0.96	73021.48	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	2.97	49.56	14.50	7.38	0.98	72599.16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	3.09	49.62	8.79	9.32	0.97	72778.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	1.75	50.34	8.01	8.55	0.95	73420.32	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	2.47	50.53	11.91	9.51	0.98	73940.77	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	1.77	51.73	5.60	8.01	0.97	73188.88	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	1.31	51.34	7.90	8.66	0.94	74859.98	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐