

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070506		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	7.55	50.34	24.62	0.44	1.53	83364.33
01:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	7.92	52.49	30.09	0.20	1.55	82814.83
02:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	7.68	52.64	10.14	0.04	1.54	79842.86
03:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	7.78	44.13	37.23	0.08	1.54	82872.75
04:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.19	38.60	35.59	0.18	1.55	86038.52
05:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	7.66	46.18	26.26	0.22	1.54	83082.98
06:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	7.86	46.14	39.76	1.11	1.54	84811.99
07:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.58	44.38	34.17	1.70	1.55	83603.00
08:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	7.82	50.31	15.99	3.65	1.53	80177.60
09:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	7.55	55.66	28.78	4.34	1.54	81784.23
10:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.00	57.36	20.58	8.78	1.54	83354.04
11:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.37	51.83	24.11	10.15	1.52	82843.61
12:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.43	37.69	78.12	8.52	1.52	87380.57
13:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	7.92	49.46	22.59	6.87	1.52	85157.20
14:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.22	44.97	15.71	7.51	1.51	82925.94
15:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.03	44.37	28.84	5.75	1.50	85246.71
16:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.99	42.01	38.74	6.85	1.51	86100.65
17:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.29	41.82	16.28	5.44	1.49	83064.47
18:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.57	41.11	22.73	5.33	1.48	82546.74
19:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.29	45.76	15.06	5.76	1.50	83125.86
20:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.14	49.42	14.98	5.37	1.50	81521.73
21:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	7.92	44.07	6.20	3.75	1.51	82255.06
22:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	7.47	43.15	9.41	2.53	1.50	81905.59
23:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.26	39.42	40.59	2.14	1.50	85288.05