

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120309	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.21	52.93	4.64	9.97	1.28	82814.48	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	3.83	49.49	4.87	9.31	1.25	83111.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	4.11	54.88	4.75	8.95	1.27	80939.88	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	4.21	53.61	4.81	10.77	1.27	80337.59	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	3.79	53.17	4.66	9.96	1.28	82502.08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	3.82	53.20	5.50	10.53	1.26	81416.23	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	4.01	55.47	7.39	9.36	1.28	81163.40	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	3.92	54.97	5.60	10.23	1.27	78773.95	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	3.91	53.20	4.70	9.21	1.26	81579.67	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	4.67	35.85	14.05	10.06	1.24	77973.87	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	4.05	54.01	11.88	9.15	1.26	83373.34	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	3.81	50.39	10.77	9.37	1.25	82003.78	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	3.75	52.08	10.68	10.06	1.23	80903.74	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	3.48	57.52	10.94	11.28	1.27	81652.95	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	4.49	48.53	16.27	14.38	1.27	83635.17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	4.42	55.28	12.24	9.59	1.24	80304.15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	4.63	52.36	7.88	11.58	1.28	80342.42	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	3.45	49.89	10.46	8.39	1.25	79681.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	3.67	54.22	5.72	8.86	1.26	81647.77	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	4.05	57.36	7.44	8.04	1.24	82830.74	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	3.84	57.38	5.92	9.32	1.27	81477.79	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	4.02	56.45	5.82	9.19	1.26	81739.97	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	4.15	57.49	6.29	10.00	1.24	82525.64	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	3.88	53.58	6.89	9.04	1.23	82158.19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐