

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140309	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
時間	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.43	28.25	13.94	8.09	0.86	75531.53
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.91	24.87	12.00	8.32	0.83	75418.92
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.28	25.79	12.96	6.90	0.82	75517.23
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.80	25.85	11.04	9.62	0.85	76236.03
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.95	27.18	8.59	7.95	0.84	76242.75
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.40	25.85	13.23	11.57	0.83	75713.50
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.04	27.08	11.67	8.98	0.83	76917.13
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.81	25.46	10.88	6.02	0.84	75261.32
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.30	27.23	9.60	9.18	0.83	75770.07
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.35	26.15	10.08	10.21	0.86	75250.80
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.99	23.50	10.63	6.64	0.88	77228.40
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.60	23.53	11.81	8.40	0.89	76934.37
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.12	22.28	9.43	6.72	0.88	73470.34
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.91	22.93	7.57	7.36	0.85	73788.72
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.79	25.70	14.97	8.92	0.85	72600.72
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.58	24.92	7.52	8.99	0.85	74782.76
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.28	25.57	13.62	7.53	0.87	74865.46
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.15	26.23	16.39	8.44	0.87	76524.62
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.30	25.56	9.65	7.25	0.87	73918.61
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.69	25.09	17.04	8.14	0.87	77754.01
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.63	21.74	9.97	7.80	0.88	74895.08
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.51	21.93	13.12	8.35	0.88	75029.75
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.00	20.59	13.57	7.54	0.89	75138.39
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.48	19.46	13.54	10.30	0.89	74679.35