

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070716		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.07	41.47	8.81	5.97	1.78	69638.68
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.70	48.12	11.18	7.69	1.78	69030.77
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.49	46.68	6.72	5.53	1.79	67538.21
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.94	40.49	26.75	4.15	1.78	69219.86
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.15	41.45	11.35	5.27	1.78	66034.58
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.58	41.01	10.18	4.46	1.78	68115.76
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.08	42.10	11.75	3.53	1.78	67834.15
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.72	42.30	9.27	3.15	1.78	66842.86
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.57	49.46	28.82	9.43	1.78	69310.65
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.95	43.82	21.92	7.45	1.77	69618.43
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.51	46.08	28.55	6.67	1.77	69775.90
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.62	42.37	10.56	7.00	1.77	73483.37
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.19	52.47	11.44	7.54	1.77	69003.95
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.45	49.82	10.50	4.70	1.77	70217.64
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.15	57.72	14.29	4.55	1.78	68032.07
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.70	56.09	10.04	3.79	1.77	67398.70
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.50	56.09	14.40	3.71	1.78	63541.31
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.88	58.74	13.76	4.22	1.78	63446.27
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.03	54.18	14.34	2.91	1.78	64029.58
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.81	58.27	27.57	6.14	1.78	65996.06
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.60	58.08	14.06	4.93	1.78	64229.71
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.85	53.33	27.35	4.01	1.78	64565.83
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.14	51.40	22.12	3.55	1.78	63633.58
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.52	58.21	15.42	3.31	1.78	60961.01