

連續自動監測紀錄日報彙總表

1111225	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.44	57.72	5.85	12.35	1.16	79308.69
01:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	4.04	52.32	12.39	10.67	1.15	79048.88
02:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.61	54.25	6.12	11.53	1.15	80074.19
03:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.40	55.17	4.96	13.16	1.15	80300.71
04:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.28	53.32	5.56	11.89	1.15	78997.80
05:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	2.45	54.93	4.20	10.99	1.15	80738.01
06:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.02	52.13	4.29	11.26	1.15	79997.92
07:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.18	47.35	5.42	11.43	1.14	78504.20
08:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.31	51.16	5.02	11.03	1.15	78941.76
09:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	3.92	51.69	6.93	12.12	1.13	80406.46
10:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.44	40.07	6.55	12.62	1.14	82825.72
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.49	52.20	4.83	11.43	1.15	79871.63
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.72	56.17	4.77	12.59	1.15	77506.62
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.59	52.60	4.82	12.28	1.14	79358.52
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	4.04	51.46	6.04	11.81	1.14	78525.41
15:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.52	52.96	5.70	11.36	1.15	79150.88
16:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.22	50.36	4.11	10.95	1.14	78441.36
17:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.44	49.40	7.71	10.60	1.13	78428.89
18:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.54	52.00	4.78	11.19	1.14	78672.81
19:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.78	46.84	4.41	12.87	1.15	79211.05
20:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.66	49.40	10.26	11.30	1.15	78298.54
21:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.06	49.27	4.95	10.06	1.15	79365.60
22:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.11	48.34	5.91	11.76	1.15	78749.35
23:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.28	49.05	9.78	9.79	1.15	77384.95