

連續自動監測紀錄日報彙總表

1080717		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00		10.00	100.11	11.35	16.93	0.98	79656.63	13.09	99.92	24.45	14.52	1.23	79348.86
01:00		9.57	98.78	4.10	15.63	0.98	80022.57	13.12	99.27	22.65	15.13	1.24	79519.85
02:00		9.49	103.40	4.31	16.13	0.99	78714.68	12.95	103.43	15.16	14.72	1.24	81356.54
03:00		9.58	96.34	4.21	15.90	0.98	80166.65	13.46	91.83	16.74	13.20	1.22	78185.25
04:00		9.41	98.51	3.37	14.26	0.98	78937.18	13.00	91.94	16.44	13.97	1.22	76992.79
05:00		9.44	90.76	3.79	14.20	0.98	79691.28	13.44	93.60	27.19	12.02	1.22	78717.04
06:00		9.97	93.81	18.66	12.34	0.98	77471.95	13.71	98.08	23.99	13.47	1.22	74287.44
07:00		10.01	95.62	5.46	14.09	0.98	78990.28	13.08	91.17	30.59	11.56	1.22	79388.95
08:00		9.43	102.88	2.11	14.47	0.99	79603.91	13.78	90.30	3.84	11.84	1.22	78964.87
09:00		9.77	90.86	6.31	14.28	1.01	80796.75	14.07	107.23	1.19	12.84	1.19	73555.05
10:00		無效	無效	無效	無效	維護	無效	維護	維護	維護	維護	無效	維護
11:00		無效	無效	無效	無效	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	維護
12:00		無效	無效	無效	無效	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	維護
13:00		無效	無效	無效	無效	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	維護
14:00		無效	無效	無效	無效	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	維護
15:00		無效	無效	無效	無效	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	維護
16:00		無效	無效	無效	無效	0.97	維護	無效	無效	無效	無效	1.18	75889.18
17:00		10.16	102.87	4.46	21.92	0.97	83779.56	13.52	101.83	6.61	15.96	1.19	79662.64
18:00		10.07	98.40	6.41	16.43	0.97	78444.51	13.80	95.77	26.46	16.16	1.20	80342.57
19:00		10.63	96.86	8.70	16.53	0.97	77913.17	13.71	94.39	24.86	17.06	1.19	77627.63
20:00		11.82	93.91	21.10	27.22	0.98	79240.34	14.39	92.59	16.89	16.08	1.19	76985.73
21:00		12.34	101.97	6.25	17.10	0.98	79692.95	13.93	98.73	4.96	14.71	1.19	77476.27
22:00		11.15	102.17	2.25	16.45	0.98	77141.64	13.90	94.87	4.70	16.52	1.19	78632.54
23:00		9.96	98.78	7.67	16.74	0.98	76439.28	13.17	100.16	24.06	15.93	1.20	77058.80