

連續自動監測紀錄日報彙總表

1061019		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00		1.82	69.51	18.17	11.57	0.94	48565.71	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00		1.10	75.82	10.00	10.84	0.96	49336.65	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00		0.82	61.17	27.51	8.55	0.96	49999.06	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00		0.48	63.27	16.68	8.93	0.95	49360.71	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00		0.60	62.94	27.82	8.16	0.98	50167.03	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00		0.33	53.70	36.21	7.71	0.97	51263.65	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00		0.00	55.76	28.06	7.59	0.97	50354.18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00		0.01	69.99	9.95	16.23	0.96	49202.72	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00		0.11	63.80	28.77	11.87	0.95	48745.46	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00		0.48	67.22	28.51	10.58	0.96	48494.37	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00		1.44	72.75	31.02	9.91	0.96	48175.01	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00		1.08	67.40	27.51	8.88	0.95	48831.63	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00		1.13	71.74	33.81	8.15	0.97	48689.15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00		1.20	83.94	25.08	8.09	0.97	47497.51	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00		1.03	89.27	56.00	8.21	0.98	44332.61	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00		1.49	66.94	34.20	7.98	0.97	47754.91	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00		2.52	58.12	61.92	9.60	0.97	46756.06	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00		1.21	76.45	5.67	10.08	0.98	42077.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00		2.65	60.75	38.99	10.86	1.02	51352.26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00		1.74	54.47	83.21	9.41	0.99	51101.44	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00		1.52	59.50	15.67	8.51	0.99	51732.53	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00		3.07	66.75	13.78	8.64	1.00	48338.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00		3.58	70.38	8.47	10.06	0.99	48391.38	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00		3.31	64.63	10.86	11.72	0.97	49262.64	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐