

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070309		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	1.81	47.45	4.54	9.52	0.95	53645.39	5.30	75.70	6.38	9.80	1.42	68798.85
01:00	1.37	44.90	3.92	7.67	0.96	51165.17	5.18	84.32	5.20	9.90	1.43	73270.72
02:00	1.35	52.84	2.32	7.53	0.96	49927.07	5.06	65.28	9.77	10.36	1.43	77459.91
03:00	1.46	51.60	2.79	8.57	0.97	51731.06	5.11	67.35	7.40	11.50	1.43	75095.35
04:00	1.60	43.49	16.74	9.58	0.97	56043.76	5.16	79.76	5.66	13.02	1.43	72574.96
05:00	1.57	44.30	10.93	9.38	0.92	55016.81	5.13	81.56	5.26	13.30	1.43	72670.41
06:00	1.56	44.22	15.23	10.29	0.87	56769.14	5.09	75.15	6.33	11.95	1.43	74030.03
07:00	2.57	35.89	33.77	9.93	0.89	59121.07	5.11	84.48	4.99	10.30	1.43	74035.46
08:00	2.99	42.66	13.50	8.74	0.90	54506.91	5.40	71.76	17.01	9.98	1.43	756+03.96
09:00	1.60	38.80	2.62	6.95	0.81	50450.78	5.86	58.32	37.97	10.60	1.42	81107.28
10:00	2.12	39.08	5.64	7.72	0.78	53378.46	5.85	82.72	5.69	12.93	1.42	69179.78
11:00	3.19	42.25	14.34	7.97	0.78	55051.42	5.82	68.89	7.51	維修	1.43	72539.07
12:00	2.21	43.87	7.93	11.62	0.78	54037.81	5.79	65.72	7.14	維修	1.43	73427.87
13:00	2.95	42.44	20.14	11.64	0.76	56191.50	6.35	70.57	20.26	維修	1.43	73949.06
14:00	3.07	39.64	33.06	9.49	0.77	57151.47	6.51	66.22	15.81	14.59	1.42	72196.85
15:00	3.06	36.89	32.21	8.13	0.77	54678.78	7.60	70.84	7.99	17.67	1.42	71189.97
16:00	2.21	36.94	3.68	7.31	0.73	48271.57	6.37	64.56	8.71	15.27	1.42	74127.75
17:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.39	65.58	22.61	14.58	1.43	75560.87
18:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.30	67.92	7.39	13.05	1.43	74660.21
19:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.84	63.59	13.05	12.58	1.42	73260.75
20:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.45	58.75	29.89	11.70	1.43	77919.31
21:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	7.15	63.67	46.21	10.44	1.43	79734.74
22:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.08	65.00	18.56	10.05	1.44	75872.95
23:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.67	73.71	9.74	9.18	1.45	75573.80