

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130115	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	1.87	52.28	8.32	9.20	0.97	79608.42	3.28	51.62	7.05	11.54	0.93	82643.08
01:00	1.97	48.68	10.54	10.21	0.97	78218.43	1.65	49.38	6.45	8.93	0.93	79684.31
02:00	1.57	50.80	9.42	8.58	0.97	80577.27	2.29	52.55	11.32	11.67	0.94	79486.08
03:00	2.19	44.48	11.00	10.73	0.98	79415.92	1.81	40.55	8.71	9.18	0.91	71217.51
04:00	2.55	43.42	11.99	9.68	0.97	78137.21	2.33	39.68	8.86	11.51	0.90	77206.32
05:00	2.53	48.89	10.20	9.23	0.97	77678.36	3.67	39.00	12.15	11.99	0.89	79445.84
06:00	2.68	52.10	10.88	10.10	0.97	79906.74	4.59	48.20	5.67	10.57	0.89	78874.03
07:00	2.51	47.94	9.97	8.61	0.96	78075.76	4.01	54.07	8.71	10.52	0.89	78528.08
08:00	1.83	41.39	8.51	8.53	0.97	77165.61	3.21	50.29	15.67	11.31	0.90	81461.99
09:00	2.55	30.70	11.84	10.92	0.96	75733.79	2.61	53.76	8.34	11.34	0.89	82806.11
10:00	2.50	41.92	7.19	9.44	0.98	75759.68	1.08	39.33	9.01	10.02	0.89	78863.65
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	校正	校正	校正	校正	0.98	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養
14:00	2.63	41.87	11.30	9.47	0.99	74095.23	1.22	33.50	16.05	9.65	0.86	78069.96
15:00	3.10	41.40	10.02	11.43	0.99	72776.83	1.65	36.57	11.78	10.53	0.87	78925.47
16:00	3.04	45.93	6.60	10.95	0.99	73281.25	2.37	38.06	11.74	11.08	0.86	79180.65
17:00	3.05	45.04	10.04	9.23	1.00	74030.91	2.18	39.38	9.82	11.15	0.86	76943.29
18:00	2.05	42.80	5.95	8.72	0.98	73820.13	1.52	41.52	10.87	9.69	0.87	78875.74
19:00	1.79	49.44	6.14	8.06	0.97	73562.94	1.11	39.92	7.42	9.12	0.86	77953.02
20:00	2.17	45.40	9.12	9.28	0.97	74391.00	1.51	40.89	8.52	9.86	0.86	78795.35
21:00	1.91	48.10	6.61	8.24	0.97	73993.84	1.20	42.22	9.40	9.81	0.86	80227.36
22:00	2.05	44.47	7.87	9.06	0.97	74050.87	1.42	41.40	7.42	9.33	0.86	78607.73
23:00	2.08	43.84	8.48	8.77	0.97	73919.33	2.00	43.56	13.16	10.45	0.85	80037.09