

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110316		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	無效	無效	無效	無效	0.93	無效	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	10.91	71.15	4.17	13.67	0.94	71966.86	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	5.22	57.84	4.27	15.34	0.96	75239.34	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	3.37	38.02	10.28	13.97	0.98	83680.29	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	5.63	47.93	14.05	14.42	0.95	79141.65	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	6.58	45.19	13.15	14.24	0.92	82669.14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	7.14	47.39	18.24	14.58	0.91	79200.92	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	7.51	47.49	11.05	13.06	0.90	80293.59	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	8.66	52.65	21.42	14.55	0.91	79457.76	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐