

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110317		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	8.00	54.80	8.73	14.13	0.91	77344.41	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	7.47	54.93	4.62	14.66	0.93	77753.22	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	6.77	55.66	4.27	15.12	0.94	77356.81	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	6.16	55.48	3.40	14.35	0.92	77242.34	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	5.31	54.97	9.23	14.88	0.91	81805.21	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	5.17	60.19	8.73	15.58	0.90	77825.24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	4.55	58.86	7.49	13.92	0.90	79095.53	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	5.08	59.21	4.05	15.47	0.90	80064.49	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	5.71	58.53	1.62	14.00	0.96	77322.31	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	6.06	43.94	15.95	13.90	0.96	79114.66	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	5.18	49.61	1.47	14.02	0.95	73410.62	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	5.51	59.20	2.06	13.98	0.99	74648.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	5.25	54.34	7.34	13.38	0.96	77201.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	4.97	59.40	5.14	13.26	0.96	77984.90	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	4.42	57.35	6.45	12.34	1.01	78054.52	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	4.65	68.44	8.69	12.24	1.02	75260.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	無效	無效	無效	無效	0.41	無效	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	4.23	54.60	9.48	6.44	0.96	78203.70	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	3.99	56.76	9.36	12.62	0.99	78519.48	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	4.04	58.11	5.59	14.96	0.96	78922.26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	2.92	59.58	2.99	12.91	0.94	79374.58	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	4.52	55.66	5.30	14.66	0.95	79985.91	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	3.07	54.16	9.54	13.02	0.97	81258.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	3.26	55.93	4.51	14.87	0.97	82178.15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐