

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100309	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.24	66.51	6.38	13.67	1.09	72806.04
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.39	58.00	8.54	14.38	1.11	75678.84
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.82	65.87	8.23	12.97	1.11	73197.08
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.42	62.94	8.53	10.51	1.12	73629.99
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.14	60.27	12.39	10.58	1.11	76330.60
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.70	63.92	8.40	14.96	1.10	74045.18
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.62	65.66	5.98	13.03	1.08	73446.83
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.54	66.27	6.76	14.52	1.09	75317.76
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.78	68.24	7.06	12.21	1.09	73307.33
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.41	61.68	6.55	11.34	1.08	75375.51
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.97	56.59	7.80	8.13	1.08	78787.93
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.69	55.01	12.89	11.84	1.07	78580.60
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.06	58.11	11.43	11.74	1.07	76155.59
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.16	60.01	14.40	13.09	1.07	76933.28
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.74	62.92	12.61	10.26	1.08	75583.10
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.28	62.97	10.63	13.98	1.08	76519.90
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.14	64.14	6.48	14.42	1.09	76771.55
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.60	63.04	7.50	11.71	1.09	77390.29
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.71	63.30	7.92	10.54	1.08	76976.53
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.93	65.68	13.08	11.99	1.09	75133.82
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.45	67.90	8.49	13.29	1.08	74154.24
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.56	66.24	11.65	13.49	1.08	75861.76
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.61	63.15	10.93	14.39	1.08	75616.96
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.04	61.13	12.80	15.72	1.08	75178.34