

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130312		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.58	46.25	5.72	8.61	0.80	83757.70
01:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.19	46.88	7.04	10.33	0.80	83139.04
02:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.45	49.14	7.05	10.44	0.81	82951.38
03:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.91	51.03	5.95	9.18	0.82	86223.48
04:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.97	46.48	7.55	7.53	0.81	83968.46
05:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.07	49.30	5.76	9.80	0.79	85341.81
06:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.07	49.31	6.81	9.22	0.79	86114.81
07:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.48	50.42	7.17	9.36	0.79	83747.61
08:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.40	50.01	9.10	9.73	0.80	82745.85
09:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.12	44.03	8.86	9.16	0.79	83515.86
10:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.62	32.79	7.65	8.83	0.79	86580.90
11:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.96	40.12	7.37	9.28	0.79	85615.85
12:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.62	42.57	9.39	8.05	0.77	87442.79
13:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.80	45.51	7.37	9.72	0.78	86309.80
14:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	4.38	47.19	21.26	12.03	0.79	84678.53
15:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	6.67	45.25	5.40	11.53	0.77	81554.18
16:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	3.35	45.92	8.35	11.45	0.77	82952.43
17:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.97	43.88	14.22	8.90	0.78	82935.61
18:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.37	47.75	9.13	10.04	0.78	84333.68
19:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.83	44.42	6.21	9.67	0.78	83776.63
20:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.51	45.15	4.60	11.08	0.79	84836.59
21:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.90	46.14	4.98	11.03	0.79	85258.63
22:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.01	48.42	7.60	10.09	0.79	87501.26
23:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.23	43.58	4.70	9.06	0.79	86371.47