

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070827		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.25	52.63	4.20	0.59	1.62	68186.50
01:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.38	51.56	4.89	0.66	1.62	70153.65
02:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.07	56.63	7.09	1.12	1.62	68917.35
03:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.74	58.78	10.82	1.54	1.62	67777.12
04:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.54	60.21	5.58	1.82	1.62	69550.85
05:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.43	58.67	7.28	1.16	1.62	69205.66
06:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.69	62.94	6.19	0.68	1.61	69561.51
07:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.55	52.51	6.38	0.66	1.62	70382.87
08:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.37	51.88	11.17	0.94	1.63	70181.40
09:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.60	56.69	4.34	2.36	1.63	68338.16
10:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.94	54.58	10.43	2.30	1.63	70172.78
11:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.63	52.91	29.27	7.33	1.64	68811.53
12:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.55	65.32	26.58	4.95	1.64	67276.75
13:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.43	59.72	12.48	4.25	1.63	67173.49
14:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.30	55.01	19.17	4.31	1.64	69907.14
15:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.51	67.39	19.29	3.83	1.63	67347.59
16:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.25	64.68	15.05	3.56	1.63	66765.98
17:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.87	54.36	17.36	2.74	1.63	69110.23
18:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	8.73	59.04	14.51	3.91	1.62	67293.39
19:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.00	51.95	26.97	2.05	1.62	67267.93
20:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.00	54.46	12.47	0.73	1.62	68067.56
21:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.78	59.53	6.61	1.13	1.62	66909.13
22:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.81	58.95	9.53	0.92	1.62	66965.10
23:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	9.05	62.55	3.68	0.43	1.62	66782.09