

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070708		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.85	47.03	60.14	14.90	2.05	89466.16
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.35	65.40	12.86	11.99	2.06	82016.36
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.81	68.20	16.50	9.79	2.05	85042.96
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.81	62.85	31.35	12.60	2.03	85870.31
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.26	60.36	27.23	6.59	2.04	76759.35
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.48	61.79	33.06	5.29	2.03	81463.50
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.46	63.61	19.00	3.06	2.00	83030.39
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.38	64.59	15.91	3.31	2.01	82927.84
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.12	68.93	14.45	4.40	2.00	86833.94
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.82	60.66	25.62	4.69	2.00	84941.98
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.95	61.36	21.22	4.85	1.99	84640.76