

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070514		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00		10.28	75.02	9.73	8.97	1.11	65630.99	7.43	42.82	12.62	3.04	1.45	80263.95
01:00		9.95	55.69	53.59	8.48	1.14	70935.03	7.61	44.60	19.89	2.97	1.46	80053.81
02:00		10.13	74.12	7.08	9.19	1.14	65354.49	7.59	55.55	6.62	3.89	1.45	71609.75
03:00		9.79	66.44	15.76	9.23	1.16	67185.27	7.27	57.17	16.13	3.58	1.48	81223.54
04:00		9.52	56.56	22.24	8.89	1.17	70341.70	7.62	50.67	24.76	3.77	1.47	77395.45
05:00		8.97	66.04	10.63	8.30	保養	64071.07	7.70	117.17	2.55	5.16	保養	71888.34
06:00		保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養
07:00		保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養
08:00		保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養
09:00		11.32	57.03	51.99	8.50	1.12	69592.24	8.33	46.82	16.50	6.52	1.48	77927.97
10:00		11.44	61.54	6.63	8.36	1.09	68785.33	7.90	57.35	10.60	6.15	1.48	77187.62
11:00		維修	維修	維修	維修	維修	維修	維修	維修	維修	維修	維修	維修
12:00		11.94	58.21	16.80	13.27	1.07	69990.73	8.25	55.73	11.57	8.55	1.49	78466.06
13:00		13.41	55.08	28.83	10.79	1.06	68287.55	8.57	53.32	14.88	11.24	1.46	76038.52
14:00		13.47	59.79	17.46	9.33	1.05	66113.91	8.62	60.69	5.25	11.99	1.47	77467.98
15:00		14.02	67.05	9.39	10.19	1.05	65218.69	8.89	54.22	6.29	9.37	1.46	76050.08
16:00		13.24	57.02	27.63	9.02	1.02	70428.37	8.57	49.41	6.46	8.00	1.45	77461.91
17:00		13.07	55.25	21.59	8.99	1.02	68501.17	8.58	54.84	18.35	6.37	1.46	76228.24
18:00		12.66	59.20	16.28	8.60	1.03	69290.06	8.41	66.00	8.32	5.42	1.47	76655.44
19:00		12.38	73.52	6.64	8.80	1.03	65631.42	8.04	63.48	7.19	3.91	1.48	76793.99
20:00		11.32	69.41	13.45	8.34	1.04	66518.87	7.81	60.78	7.66	3.40	1.48	75716.80
21:00		10.99	69.22	10.19	7.83	1.04	67065.72	7.54	49.54	16.02	2.24	1.43	75983.36
22:00		11.23	74.13	9.99	8.53	1.03	65451.45	7.51	62.48	13.15	3.48	1.44	73882.84
23:00		10.55	79.08	5.97	9.00	1.05	64597.09	7.39	66.17	7.07	3.64	1.44	76256.20