

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070715	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.51	58.03	7.37	6.16	1.80	64122.02
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.47	60.01	5.82	5.41	1.80	65556.02
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.34	58.11	6.89	4.00	1.80	60519.71
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.54	51.80	6.64	2.53	1.80	62360.95
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.16	55.11	13.61	2.51	1.80	59827.48
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.47	59.76	7.17	3.25	1.80	58536.90
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.32	53.41	11.62	2.64	1.80	61796.39
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.16	60.19	7.89	2.09	1.80	60729.31
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.84	53.86	9.57	8.41	1.80	62279.73
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.88	51.70	7.24	7.80	1.79	63699.64
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.40	51.28	7.56	7.93	1.80	64901.29
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.63	47.64	5.90	7.20	1.80	63149.44
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.58	49.20	6.05	7.31	1.79	62358.45
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.22	48.71	5.56	6.15	1.79	62685.83
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.61	51.62	6.48	6.80	1.80	60176.58
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.52	53.30	9.60	6.54	1.80	62149.66
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.55	50.48	4.95	5.44	1.79	64619.01
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.67	49.09	13.78	5.29	1.79	64734.73
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.22	50.01	4.61	4.31	1.79	64221.43
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.98	48.40	9.84	4.91	1.78	66029.65
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.93	45.75	16.97	7.35	1.78	63887.45
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.63	48.80	8.17	7.66	1.78	63850.46
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.44	46.29	5.60	6.71	1.79	63841.60
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.21	44.49	7.80	6.11	1.78	65824.93