

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130918	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002						
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	
00:00	2.01	51.16	9.23	8.60	0.99	78502.42	0.70	34.07	10.29	7.04	0.80	87270.64	
01:00	1.83	51.61	8.78	7.11	1.00	79418.95	1.13	34.14	10.30	6.92	0.79	87270.61	
02:00	1.34	47.94	14.25	5.71	1.01	79387.61	1.61	35.15	9.27	8.25	0.80	86870.89	
03:00	2.42	54.51	9.66	8.78	1.01	78886.85	1.29	38.29	8.38	5.64	0.82	86802.15	
04:00	2.33	48.70	9.10	8.17	1.02	79231.69	1.49	35.71	9.83	7.79	0.82	87802.48	
05:00	2.42	51.21	10.57	8.76	1.01	77555.29	1.36	37.89	9.31	5.89	0.83	87043.00	
06:00	2.74	50.96	8.16	8.89	0.98	79159.23	1.76	38.60	8.20	8.41	0.79	86145.70	
07:00	2.27	47.18	9.44	8.44	1.00	78557.88	0.78	38.43	8.25	4.81	0.80	86396.88	
08:00	2.26	53.18	9.79	9.00	1.02	79664.81	1.15	38.82	9.88	7.29	0.80	86944.14	
09:00	3.13	46.14	12.05	9.71	0.99	82118.95	1.31	34.76	14.85	7.89	0.78	86378.27	
10:00	1.89	51.40	12.32	6.23	0.98	80207.70	0.99	27.87	13.78	3.98	0.77	86827.76	
11:00	1.56	52.78	11.34	5.31	1.01	80605.81	0.86	31.40	14.39	4.88	0.79	84109.49	
12:00	2.31	50.48	13.39	4.82	1.03	79626.56	0.41	33.40	13.44	2.99	0.78	84546.03	
13:00	2.43	55.49	6.80	7.29	1.04	78203.92	1.09	37.96	5.51	6.24	0.79	84765.37	
14:00	保養	保養	保養	保養	1.00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	0.79	保養
15:00	保養	保養	保養	保養	1.00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	0.81	保養
16:00	2.01	43.76	30.84	5.33	1.00	81238.38	校正	校正	校正	校正	0.84	保養	
17:00	2.12	50.64	8.74	7.30	0.97	78333.03	2.08	32.86	11.74	7.66	0.80	85588.07	
18:00	1.99	49.38	7.67	6.93	0.98	78515.60	1.41	34.68	7.46	6.78	0.81	86170.97	
19:00	2.02	49.74	7.55	7.41	0.99	79461.65	1.31	35.15	9.93	7.58	0.79	87013.04	
20:00	2.47	45.49	10.99	7.47	1.00	79544.02	1.55	33.76	11.30	7.22	0.80	86409.22	
21:00	2.08	43.71	10.54	6.14	0.98	78277.82	1.85	35.18	9.90	7.47	0.79	85564.23	
22:00	2.05	45.56	7.32	7.58	1.01	78856.04	1.21	35.82	13.71	7.72	0.80	88419.62	
23:00	2.19	43.48	8.06	8.44	0.98	79590.42	1.20	32.93	14.09	6.77	0.79	86245.87	