

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120218	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.34	61.24	8.36	6.59	1.31	67727.04	1.82	58.66	6.79	10.81	1.19	82263.98
01:00	4.27	66.44	6.18	9.91	1.25	72626.05	1.42	55.58	7.68	11.26	1.20	83076.48
02:00	4.83	69.84	6.60	11.02	1.29	70336.00	1.75	60.32	7.34	10.06	1.20	80760.91
03:00	4.91	61.84	7.70	9.61	1.24	70009.09	1.70	68.65	7.45	8.78	1.19	79077.70
04:00	5.03	71.52	7.24	11.33	1.28	68595.15	1.60	59.89	6.38	9.55	1.19	84615.50
05:00	4.52	66.33	7.19	10.92	1.26	67754.36	3.59	61.08	9.09	13.57	1.19	84103.74
06:00	4.43	60.86	7.29	10.42	1.27	66595.58	3.41	61.46	3.75	12.74	1.20	82816.96
07:00	4.54	63.58	7.26	11.29	1.25	63805.32	3.37	56.83	5.61	11.23	1.19	84963.95
08:00	4.52	64.84	8.44	10.00	1.28	64018.27	3.06	55.95	4.44	10.58	1.20	83032.62
09:00	校正	校正	校正	校正	1.27	保養	保養	保養	保養	保養	1.19	105125.14
10:00	保養	保養	保養	保養	1.27	保養	無效	無效	無效	無效	1.20	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	1.27	保養	無效	無效	無效	無效	1.20	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	1.32	保養	維修	維修	維修	維修	1.20	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	1.29	保養	維修	維修	維修	維修	1.21	保養
14:00	保養	保養	保養	保養	1.36	保養	保養	保養	保養	保養	1.19	保養
15:00	保養	保養	保養	保養	1.35	76445.67	校正	校正	校正	校正	1.16	保養
16:00	4.99	49.44	6.09	18.27	1.33	79573.53	維修	維修	維修	維修	無效	保養
17:00	3.28	51.65	4.38	10.61	1.29	82234.00	保養	保養	保養	保養	無效	保養
18:00	3.67	56.35	3.67	10.22	1.36	79363.93	2.44	59.02	10.97	13.48	1.21	82818.88
19:00	3.67	58.68	5.46	11.00	1.32	78981.95	2.90	57.68	12.10	15.07	1.21	83699.60
20:00	3.80	59.38	6.44	9.88	1.29	79269.67	2.62	59.01	18.08	11.97	1.21	81790.01
21:00	3.82	54.09	6.95	10.02	1.30	80372.79	2.30	57.84	10.60	11.58	1.21	83965.44
22:00	3.41	57.95	6.13	10.81	1.32	79890.19	1.24	63.95	5.50	9.64	1.20	83330.47
23:00	2.91	55.66	6.27	10.85	1.26	80373.91	0.74	60.75	5.05	10.98	1.21	83160.29