

連續自動監測紀錄日報彙總表

1081106	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	9.51	54.31	2.08	11.48	0.86	81398.25	11.18	71.74	2.68	10.87	1.04	75673.55
01:00	9.36	54.91	4.22	10.64	0.85	82571.78	8.75	70.56	4.38	9.83	1.04	75261.22
02:00	9.56	57.60	3.92	10.59	0.86	78297.82	9.01	69.65	7.61	10.50	1.05	75864.10
03:00	9.80	50.10	4.13	10.99	0.86	82398.80	9.36	61.34	13.24	12.01	1.05	79546.16
04:00	9.61	50.74	3.92	10.06	0.86	80907.81	9.20	66.83	7.56	10.78	1.05	76881.28
05:00	9.62	51.50	3.70	10.62	0.86	79139.58	8.46	65.16	10.85	11.35	1.06	79950.97
06:00	9.82	52.25	6.53	9.69	0.86	82317.81	8.46	71.05	6.37	9.97	1.05	73254.56
07:00	10.06	54.52	4.46	11.42	0.87	82926.51	8.89	66.31	13.45	11.20	1.05	80691.06
08:00	9.84	53.92	6.73	11.99	0.88	82606.69	9.08	63.55	18.73	11.57	1.06	77711.05
09:00	10.62	53.69	12.19	15.85	0.90	83829.35	9.09	66.19	12.34	11.43	1.01	79854.14
10:00	9.83	53.30	6.80	13.28	0.89	83776.71	10.40	70.19	7.93	12.76	0.99	76577.19
11:00	無效	無效	無效	無效	0.89	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	9.70	49.15	9.51	11.90	0.92	79818.08	10.98	61.47	18.60	13.32	無效	85688.54
16:00	10.11	50.45	8.09	11.52	0.92	75297.28	10.34	65.25	2.87	9.31	0.99	74652.02
17:00	9.79	58.68	4.54	9.27	0.91	75219.00	9.13	70.95	7.44	8.25	1.00	78044.30
18:00	9.55	53.47	4.34	6.30	0.89	80683.78	9.07	68.00	9.54	8.11	1.00	76408.52
19:00	10.19	53.98	11.19	7.35	0.90	77553.90	8.78	62.02	11.44	4.98	0.99	74482.28
20:00	10.81	52.95	12.73	11.68	0.90	78062.75	9.96	61.45	13.59	8.54	0.99	75396.10
21:00	11.03	56.72	6.34	13.05	0.90	77727.47	9.83	65.81	18.48	10.96	0.99	76893.67
22:00	10.25	52.13	11.98	11.35	0.90	79312.88	9.87	61.46	12.31	10.22	0.99	75689.73
23:00	10.07	53.18	9.83	10.72	0.91	77888.37	9.65	62.62	15.94	10.45	0.99	75294.55