

連續自動監測紀錄日報彙總表

1101117	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.95	67.97	15.70	12.42	1.09	84630.51	5.68	65.14	10.98	12.47	1.07	79661.82
01:00	5.87	66.90	13.04	13.13	1.08	83067.98	6.70	64.20	10.77	11.95	1.07	80671.57
02:00	4.25	62.78	12.82	12.06	1.08	83118.43	4.61	66.59	11.66	10.03	1.07	78052.05
03:00	4.97	69.05	7.90	11.43	1.08	85813.84	5.59	67.02	11.29	11.63	1.07	80847.47
04:00	4.19	65.13	9.07	12.39	1.08	83927.42	6.54	50.05	8.98	11.63	1.06	82206.40
05:00	4.05	66.75	6.26	12.05	1.08	84635.01	6.07	62.06	11.68	12.18	1.07	82014.73
06:00	3.84	64.48	8.68	11.69	1.09	82349.46	5.68	64.77	9.28	12.74	1.07	79500.89
07:00	4.78	67.52	11.00	12.80	1.08	80660.79	4.58	62.91	7.42	10.52	1.07	81571.66
08:00	5.02	59.65	20.18	12.91	1.10	84396.21	5.50	57.49	6.86	10.49	1.07	82144.76
09:00	4.36	61.42	7.88	11.21	1.10	85472.30	6.83	59.11	8.78	11.69	1.10	80827.16
10:00	無效	無效	無效	無效	維護	無效	維護	維護	維護	維護	無效	維護
11:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	維護
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16:00	4.23	64.16	22.02	12.01	1.12	80942.48	5.05	65.75	16.99	11.19	無效	80497.72
17:00	3.74	57.51	17.57	11.13	1.13	85132.85	5.56	63.55	24.34	12.41	1.08	80617.08
18:00	3.89	65.82	6.49	11.49	1.13	78605.75	4.56	63.47	4.01	11.80	1.10	79998.85
19:00	4.18	69.08	8.09	12.86	1.09	81897.75	4.92	63.49	12.94	10.90	1.11	79292.31
20:00	3.98	65.23	5.85	13.15	1.10	81571.23	4.67	68.35	7.66	11.26	1.10	79550.45
21:00	3.39	63.65	5.86	11.11	1.09	81856.95	5.53	64.89	8.44	10.57	1.10	79668.40
22:00	3.94	57.43	10.43	11.17	1.10	82219.49	4.70	67.18	14.48	11.39	1.10	80196.40
23:00	3.72	59.50	8.08	10.41	1.10	80457.06	6.05	62.96	9.24	12.02	1.10	82081.00