

連續自動監測紀錄日報彙總表

1091103	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.52	59.56	1.57	15.63	1.10	83307.84	2.66	67.81	2.41	13.72	0.94	79157.39
01:00	4.11	61.17	2.77	14.46	1.10	80056.62	3.15	64.03	5.00	15.45	0.95	79259.22
02:00	4.84	57.38	3.52	15.57	1.09	84234.41	3.15	60.99	8.41	15.95	0.95	81153.62
03:00	4.68	64.46	3.74	14.82	1.09	81540.93	4.33	65.04	13.53	14.19	0.94	76957.66
04:00	4.53	67.76	2.44	14.93	1.10	79595.84	2.98	63.76	3.74	13.59	0.95	78505.34
05:00	3.97	59.45	2.49	12.25	1.10	83179.92	2.99	61.75	6.14	12.07	0.96	81004.06
06:00	4.64	63.89	2.38	12.77	1.11	82548.23	3.09	65.33	3.73	13.68	0.96	81497.34
07:00	5.00	62.63	3.16	15.21	1.11	80704.21	3.09	60.29	8.99	14.77	0.95	80972.76
08:00	4.82	62.17	2.67	16.13	1.08	82090.74	3.27	63.22	4.21	16.71	0.95	79352.11
09:00	3.72	53.00	1.94	7.73	1.07	81391.47	3.24	60.19	3.71	13.17	0.97	78125.35
10:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	4.67	62.13	4.92	15.70	1.11	82426.62	4.09	55.78	7.32	16.41	1.03	78684.58
16:00	4.79	63.98	4.19	17.83	1.11	81523.94	4.52	63.94	6.71	17.27	1.04	77428.22
17:00	4.63	61.67	3.57	16.60	1.10	82028.37	3.98	62.87	4.43	15.25	1.05	79706.56
18:00	5.23	54.91	7.81	17.58	1.08	82611.41	3.31	62.41	2.94	17.86	1.05	78002.79
19:00	4.88	61.98	2.20	17.52	1.09	80060.61	3.21	62.53	3.69	16.96	1.05	78902.83
20:00	4.61	56.89	2.15	17.10	1.08	85504.67	2.43	66.99	3.48	12.69	1.04	72824.76
21:00	4.52	58.59	3.35	16.80	1.09	84561.42	4.14	56.46	9.54	17.16	1.04	81904.77
22:00	4.56	57.51	2.97	17.71	1.09	84531.28	3.72	57.68	3.54	17.93	1.04	81996.47
23:00	4.71	61.97	5.94	16.01	1.09	80123.42	4.06	62.84	9.16	16.41	1.05	78045.99