

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070804		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.41	56.34	23.96	3.90	1.61	66358.54
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.14	60.58	16.97	2.32	1.61	65848.48
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.53	61.71	19.88	0.83	1.62	64438.86
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.46	74.00	11.53	2.71	1.61	62384.55
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.42	74.16	12.66	3.98	1.61	63740.29
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.92	68.21	11.73	6.83	1.62	63186.63
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.09	68.97	16.46	7.15	1.62	61570.96
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.99	65.02	13.34	1.02	1.62	62215.68
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.81	64.97	7.75	0.97	1.62	65859.37
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.34	58.94	9.42	2.16	1.63	69035.43
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.49	63.04	12.04	1.61	1.64	64417.54
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.93	60.64	10.86	8.58	1.64	64519.29
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.52	57.02	13.19	6.36	1.64	65124.57
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.15	55.69	13.51	9.11	1.64	62434.04
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.95	57.22	10.77	5.31	1.63	64542.88
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.74	57.94	11.94	2.44	1.62	63353.14
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.58	56.01	43.78	3.61	1.62	68736.78
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.92	55.50	12.47	8.04	1.62	68894.05
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.00	54.04	8.59	6.23	1.62	70272.57
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.87	54.63	21.13	8.02	1.62	70669.15
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.79	53.08	32.03	6.15	1.62	68506.56
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.00	53.00	33.68	3.41	1.62	68004.98
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	23.13	54.15	44.01	29.81	1.62	67968.31
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.29	58.47	17.93	27.09	1.62	68738.61