

連續自動監測紀錄日報彙總表

1071201		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	11.37	96.86	3.42	11.12	0.72	80265.91	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	11.08	100.26	5.14	11.69	0.70	79095.52	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	10.27	92.51	2.12	9.35	0.70	81712.82	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	11.14	95.57	2.93	10.44	0.71	81662.79	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	10.29	84.51	3.32	9.85	0.71	81669.11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	10.39	89.84	2.08	10.01	0.69	82407.70	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	11.31	84.22	8.65	12.02	0.69	82184.35	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	11.17	92.30	9.73	12.11	0.72	82643.57	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	9.50	85.42	2.23	9.10	0.70	83449.24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	9.32	89.94	2.43	10.30	0.76	81392.90	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	8.81	89.92	0.94	8.93	0.78	83784.61	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	8.83	88.64	6.08	7.93	0.78	84602.28	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	9.92	92.69	14.77	11.67	0.80	83605.20	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	11.30	89.77	16.90	10.76	0.78	77564.98	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	13.43	93.05	24.82	16.09	0.79	78893.43	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	16.88	102.45	30.80	24.20	0.81	80503.49	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	13.95	95.78	10.29	16.82	0.80	81293.44	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	11.37	113.55	14.35	12.89	0.80	71343.88	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	14.84	137.02	36.90	8.46	0.78	51681.40	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	10.61	84.67	18.79	11.06	0.81	86370.35	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	12.01	89.03	29.70	12.45	0.79	80547.17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	10.82	81.23	20.57	11.50	0.78	81042.23	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	10.50	89.86	9.95	13.25	0.78	83217.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	10.80	93.46	17.02	12.09	0.79	81096.48	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐