

連續自動監測紀錄日報彙總表

1111007	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.14	64.21	6.87	10.22	0.65	79357.16	2.79	62.73	5.73	11.56	0.85	81679.79
01:00	3.69	56.82	6.65	10.86	0.66	79268.96	2.66	64.00	5.80	10.46	0.85	80228.34
02:00	4.02	54.55	10.07	10.74	0.64	80653.10	3.01	54.35	13.48	9.25	0.86	82973.35
03:00	3.90	62.07	7.84	11.19	0.65	80660.98	3.07	63.57	6.34	10.64	0.86	82222.74
04:00	4.50	61.00	9.76	11.88	0.63	81493.22	3.30	59.30	8.43	10.43	0.86	82334.81
05:00	3.52	65.31	8.55	10.34	0.66	80532.79	3.41	61.95	8.99	10.75	0.86	82817.11
06:00	3.93	61.31	10.15	10.99	0.65	78447.00	3.54	61.84	7.49	10.71	0.86	82013.19
07:00	3.94	63.18	10.14	10.25	0.66	79987.12	2.89	63.48	7.97	11.13	0.86	81414.88
08:00	4.06	62.67	4.92	10.69	0.65	79723.51	3.02	63.53	6.25	11.29	0.86	81398.15
09:00	4.66	47.10	5.11	9.01	0.67	82288.10	3.30	60.63	5.89	10.41	0.83	81764.55
10:00	保養	保養	保養	保養	0.63	保養	無效	無效	無效	無效	0.83	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	0.66	無效	無效	無效	無效	無效	0.84	無效
12:00	校正	校正	校正	校正	0.67	保養	保養	保養	無效	保養	0.88	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	8.73	56.75	11.98	12.91	0.69	80381.68	4.58	60.74	19.10	12.05	0.90	79702.37
15:00	5.45	57.18	11.36	10.60	0.70	79280.44	3.34	59.60	5.11	11.08	0.90	81944.97
16:00	4.30	59.07	6.83	11.59	0.71	78606.83	3.45	58.71	6.04	10.71	0.90	79066.77
17:00	3.68	58.13	10.61	8.89	0.70	78966.16	3.54	62.02	5.58	10.38	0.90	79063.93
18:00	3.37	64.14	11.88	9.72	0.74	78073.61	3.43	64.97	5.12	12.14	0.91	82363.49
19:00	4.66	62.23	13.42	10.85	0.72	80705.03	2.72	61.33	4.39	9.53	0.92	80772.34
20:00	3.72	59.85	12.28	9.27	0.74	81720.41	2.84	65.26	7.90	10.07	0.92	81920.33
21:00	3.49	61.97	1.49	9.73	0.72	80570.30	3.05	62.66	3.26	12.33	0.92	82791.19
22:00	3.94	60.79	10.01	11.14	0.74	81513.70	3.29	62.14	13.55	10.28	0.92	81178.58
23:00	3.80	60.16	8.10	10.33	0.72	80247.66	3.34	63.38	14.55	9.62	0.92	82731.61