

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070803		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.38	71.42	8.67	2.53	1.63	65911.57
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.40	77.09	7.34	0.50	1.63	66138.19
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.77	66.92	10.54	0.28	1.63	66029.26
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.86	74.17	7.29	0.69	1.63	66342.68
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.88	75.30	5.74	0.02	1.63	64461.21
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.09	70.71	5.67	0.07	1.63	65298.79
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.93	70.60	5.79	0.01	1.63	65803.82
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.66	67.85	5.75	0.22	1.63	63418.18
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.49	71.17	6.30	0.11	1.63	65449.77
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.33	68.25	8.55	1.00	1.64	63687.54
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.01	62.28	11.14	2.14	1.64	61566.11
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.84	63.57	11.50	6.95	1.65	62094.59
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.61	57.37	10.91	6.51	1.65	61584.42
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.82	50.38	30.76	6.73	1.65	63620.44
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.84	57.20	6.51	3.86	1.65	60863.11
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.12	55.66	7.11	2.96	1.64	63249.29
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.39	50.72	13.87	1.78	1.63	66265.57
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.08	59.44	28.10	6.52	1.63	64684.72
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.32	54.71	23.39	5.34	1.63	64232.51
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.84	61.91	19.22	2.15	1.63	65356.39
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.70	61.38	35.53	12.87	1.63	68983.78
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.84	53.48	52.77	14.51	1.62	66810.69
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.25	56.09	4.47	4.51	1.61	65561.32
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.54	60.70	13.18	3.02	1.61	65531.82