

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100813	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.04	67.14	6.29	11.98	0.64	82537.72	4.33	58.01	10.42	12.22	1.03	82584.01
01:00	2.68	64.69	8.75	12.50	0.62	82882.95	3.44	64.10	10.26	12.03	1.03	81628.97
02:00	2.22	65.82	6.86	12.80	0.62	82582.74	2.63	66.79	7.33	11.32	1.03	81626.86
03:00	1.58	68.80	6.47	12.58	0.61	81008.58	3.10	66.02	7.94	10.82	1.03	83546.42
04:00	2.16	61.76	6.63	12.29	0.61	84446.96	3.19	68.06	9.17	11.82	1.04	80876.69
05:00	1.54	65.43	6.94	12.29	0.61	85140.13	4.03	67.11	8.49	11.83	1.03	82751.53
06:00	1.99	61.37	7.88	12.62	0.61	82349.03	3.94	71.63	7.63	12.20	1.03	82156.05
07:00	3.00	65.41	7.92	11.85	0.63	82869.32	3.53	68.94	9.49	11.66	無效	81107.91
08:00	3.08	61.69	8.25	12.04	0.65	80689.53	4.13	68.88	7.74	12.08	無效	80784.20
09:00	3.41	59.86	5.10	10.31	0.63	82314.27	5.04	63.99	8.10	9.78	無效	81806.10
10:00	2.37	68.26	6.95	11.26	0.65	78001.48	無效	無效	無效	無效	無效	無效
11:00	維護	維護	維護	維護	維護	無效	維護	維護	維護	維護	維護	無效
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	2.66	57.30	7.27	12.35	1.05	82491.27	4.65	62.90	11.67	13.77	1.07	81795.81
16:00	3.31	56.86	15.26	12.92	1.04	81743.10	4.68	59.91	10.95	14.72	1.05	83012.60
17:00	1.79	66.53	6.19	12.56	1.04	82096.15	3.95	66.14	10.65	12.39	1.05	83842.12
18:00	2.53	59.99	5.53	13.05	1.02	84033.47	2.60	70.90	5.53	12.70	1.05	82087.55
19:00	1.24	71.74	5.94	9.91	1.00	77872.62	1.70	67.30	8.94	11.08	1.06	85435.53
20:00	1.89	56.15	5.30	11.37	1.01	85737.37	1.24	72.68	8.84	9.71	1.06	80243.83
21:00	2.46	51.25	12.20	12.90	1.00	85752.69	3.97	67.43	14.62	12.99	1.05	82356.46
22:00	2.87	54.00	17.97	13.01	1.01	83123.10	4.66	63.22	14.44	11.62	1.03	83501.69
23:00	2.38	57.38	11.86	12.47	1.00	82731.11	4.46	61.20	14.01	12.19	1.04	83239.76