

連續自動監測紀錄日報彙總表

1060825		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002				
時間	監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%
00:00		8.61	57.16	16.35	3.06	1.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00		10.74	44.91	47.33	5.53	1.10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00		18.43	51.24	32.28	10.73	1.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00		10.74	45.75	20.10	8.53	1.13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00		11.04	41.46	57.85	8.00	1.08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00		9.91	43.69	60.57	7.59	1.08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00		8.70	42.10	57.81	6.53	1.10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00		12.81	45.82	60.82	9.58	1.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00		11.47	46.97	31.96	11.09	1.11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00		13.26	37.11	69.24	11.50	1.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00		13.79	45.61	25.43	12.98	1.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00		14.80	44.67	53.31	12.99	1.11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00		17.21	50.13	55.64	18.75	1.10	保養	保養	保養	保養	保養
13:00		12.86	53.45	84.24	8.10	1.09	保養	保養	保養	保養	保養
14:00		13.03	73.34	6.99	10.79	1.10	保養	保養	保養	保養	保養
15:00		10.98	58.28	21.97	5.81	1.11	10.04	45.90	61.04	8.85	1.10
16:00		12.67	55.40	50.98	7.32	1.09	9.16	62.74	26.06	10.45	1.10
17:00		12.12	67.22	17.20	7.63	1.09	9.16	64.72	74.76	9.57	1.09
18:00		10.41	62.85	18.74	4.39	1.08	8.87	56.46	16.68	9.36	1.09
19:00		12.07	57.84	32.35	6.19	1.07	8.80	48.26	35.61	9.57	1.08
20:00		12.43	61.36	29.90	8.33	1.07	9.38	50.28	40.34	10.55	1.08
21:00		13.71	61.12	26.25	10.15	1.08	10.18	66.03	45.82	12.42	1.08
22:00		14.94	67.68	22.41	11.65	1.08	8.74	71.43	10.40	10.40	1.08
23:00		11.95	63.14	23.44	11.21	1.06	8.61	64.80	10.66	8.18	1.08