

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070310		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.44	57.99	10.35	9.64	1.46	78709.17
01:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.35	56.16	16.68	10.04	1.46	80366.54
02:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.30	67.24	7.58	9.96	1.46	79162.15
03:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.36	69.97	12.11	10.39	1.45	76792.62
04:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.35	71.13	13.62	10.53	1.46	78453.49
05:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.31	65.41	19.84	10.58	1.46	76539.59
06:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.17	59.13	19.25	7.86	1.47	78174.60
07:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.45	58.68	50.04	7.86	1.49	81525.39
08:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.80	51.84	37.50	6.52	1.48	80221.03
09:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.00	49.47	36.81	8.24	1.46	76609.68
10:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.28	52.47	14.73	9.12	1.45	76424.03
11:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.69	55.13	19.72	10.64	1.45	76201.62
12:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	7.97	52.30	62.12	12.73	1.46	76547.26
13:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	9.75	56.61	48.15	13.02	1.47	78785.97
14:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	30.83	75.94	55.29	44.91	1.47	72035.41
15:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	17.39	73.53	49.62	7.42	1.51	74201.88
16:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	7.93	76.95	7.28	8.29	1.48	78156.23
17:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	7.40	65.35	7.39	8.70	1.47	76734.27
18:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.95	53.58	6.30	7.10	1.46	79145.02
19:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	7.10	57.90	22.08	10.80	1.45	74435.28
20:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	7.20	66.36	15.84	13.70	1.45	73265.40
21:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.64	65.09	8.94	11.73	1.44	74790.76
22:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.42	62.29	18.89	9.30	1.45	77051.10
23:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.47	62.80	20.63	8.34	1.46	77579.22