

連續自動監測紀錄日報彙總表

1101019	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	2.40	59.17	7.75	11.83	1.11	80283.20	5.35	62.84	11.98	13.02	1.09	81524.59
01:00	2.93	56.26	4.22	12.44	1.11	85658.72	5.08	62.77	5.31	12.48	1.09	80813.98
02:00	2.19	53.06	4.58	9.71	1.11	83520.55	4.87	60.79	4.81	11.67	1.09	80442.39
03:00	3.35	62.58	3.56	11.57	1.11	82789.19	4.28	60.71	8.20	11.64	1.09	83505.99
04:00	3.07	58.22	3.99	11.67	1.11	83114.84	4.15	60.80	6.92	11.50	1.09	79448.35
05:00	2.77	56.05	6.13	11.38	1.11	82904.63	5.30	63.75	7.26	11.74	1.09	80702.31
06:00	2.95	57.85	4.43	10.49	1.12	84381.38	5.04	56.87	9.77	12.56	1.09	82783.85
07:00	3.07	63.84	5.09	11.83	1.12	82349.84	3.69	59.17	8.86	11.46	1.09	80616.39
08:00	2.56	70.27	5.29	10.82	1.12	82220.41	4.83	67.44	8.82	11.59	1.09	81703.15
09:00	2.53	61.47	9.28	7.00	1.10	84663.94	3.54	70.30	8.08	11.18	1.09	82191.69
10:00	1.92	82.48	6.81	10.88	1.11	73693.58	無效	無效	無效	無效	1.10	維護
11:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12:00	維護	維護	維護	維護	無效	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	無效	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	無效	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16:00	2.84	55.90	7.74	12.06	1.22	85032.73	4.67	64.30	15.85	12.39	無效	85007.58
17:00	2.09	66.71	7.48	11.30	1.23	84176.23	5.09	68.78	9.07	13.13	1.11	82096.49
18:00	2.74	64.55	9.78	12.97	1.23	83893.24	3.65	67.41	12.37	12.40	1.12	84008.52
19:00	2.41	66.51	5.86	12.30	1.23	84122.26	3.01	65.14	13.75	12.08	1.14	84694.75
20:00	2.21	66.22	6.13	11.83	1.20	85402.00	3.08	70.91	6.97	13.04	1.14	80101.87
21:00	2.16	62.28	8.78	10.38	1.19	85108.08	4.87	66.07	15.94	12.90	1.12	85342.56
22:00	2.26	69.71	6.32	12.66	1.19	85231.43	4.71	64.74	8.79	12.41	1.12	81238.26
23:00	2.89	68.03	6.70	12.42	1.19	83325.68	2.75	65.34	9.91	10.78	1.12	83665.60