

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090313	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.24	67.67	12.36	14.86	1.07	81663.46
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.56	70.83	15.57	13.75	1.06	80719.60
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.05	69.88	11.32	14.99	1.05	74919.51
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.99	65.42	12.65	13.75	1.06	81707.38
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.90	67.80	11.90	14.55	1.06	81970.19
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.23	64.16	10.52	11.23	1.06	81596.35
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.30	65.61	7.92	14.96	1.06	82238.22
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.63	68.49	10.54	15.28	1.05	80836.62
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.31	70.67	8.08	14.02	1.05	82232.04
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.42	69.47	6.19	13.73	1.06	80716.62
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.45	69.21	8.74	14.92	1.06	80989.29
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.04	66.20	9.43	15.12	1.06	83312.39
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.76	63.19	7.39	14.80	1.07	80702.42
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.92	69.78	4.92	14.17	1.08	78868.69
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.94	70.19	6.92	14.29	1.07	79577.63
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.37	61.50	15.37	14.36	1.08	80458.45
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.20	65.35	9.66	14.66	1.08	79887.08
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.98	70.75	11.35	13.13	1.07	85960.31
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.01	71.36	4.49	12.40	1.06	82037.44
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.16	65.98	3.78	14.95	1.05	80693.27
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.81	70.54	7.80	12.83	1.05	78859.22
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.63	74.06	8.22	14.93	1.05	81954.28
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.52	70.21	7.54	15.55	1.05	82736.56
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.04	65.80	9.50	15.40	1.05	81964.86