

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070814		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.93	65.43	12.51	2.31	1.63	68374.15
01:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.85	56.93	21.95	0.71	1.63	70156.14
02:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.76	59.11	11.94	0.40	1.62	70122.80
03:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.83	52.58	15.62	0.07	1.62	71411.48
04:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.11	58.01	21.93	0.19	1.63	66982.48
05:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.93	54.08	24.42	0.54	1.62	68296.00
06:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.89	60.43	48.44	0.16	1.62	68174.02
07:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.62	63.74	15.15	0.09	1.62	67012.09
08:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.42	55.51	24.66	0.26	1.62	68611.08
09:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.39	59.02	12.96	0.24	1.62	68088.95
10:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.37	73.73	10.21	0.58	1.63	65420.93
11:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.46	56.06	18.54	4.92	1.64	67964.26
12:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.19	55.11	20.29	2.40	1.64	66525.63
13:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.32	55.84	34.45	1.64	1.63	67486.16
14:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.50	56.75	18.22	1.95	1.62	67476.13
15:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.14	55.80	22.00	2.43	1.62	64891.27
16:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.80	61.17	10.51	1.70	1.62	63614.76
17:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.43	60.42	13.95	3.62	1.62	64569.53
18:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.85	62.57	17.45	2.72	1.62	65282.36
19:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.34	64.08	11.15	0.67	1.62	63165.26
20:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.62	57.17	45.77	2.11	1.62	65982.26
21:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.56	57.22	17.33	3.74	1.61	67619.22
22:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.62	60.00	12.66	9.79	1.61	67106.05
23:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.45	62.23	13.60	5.31	1.61	67020.36