

連續自動監測紀錄日報彙總表

1080226		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	7.53	74.85	3.52	8.09	0.77	80329.25	16.48	54.76	50.92	0.53	1.41	68858.30
01:00	8.13	72.22	3.71	9.62	0.77	81953.75	15.67	63.07	27.84	0.43	1.40	63013.59
02:00	7.40	91.52	2.41	6.05	0.77	74033.03	16.03	76.93	17.28	0.74	1.39	62355.68
03:00	6.72	78.39	3.08	4.51	0.77	80311.79	15.52	74.77	23.01	0.73	1.41	62797.83
04:00	6.92	65.85	24.95	5.23	0.77	85815.17	16.40	96.33	36.22	0.55	1.44	60675.82
05:00	7.98	65.54	5.47	7.73	0.77	81179.42	19.04	51.67	86.93	0.48	1.48	69597.72
06:00	8.64	81.25	1.97	10.04	0.76	77935.02	26.62	58.70	29.95	0.77	1.49	66718.32
07:00	7.89	71.75	3.16	8.08	0.76	79814.57	16.02	60.63	38.34	0.73	1.41	66999.42
08:00	8.19	80.11	1.54	7.66	0.75	77763.04	15.75	65.24	26.34	0.92	1.40	64207.98
09:00	9.50	84.21	2.93	10.93	0.76	78995.04	17.64	60.42	31.52	2.39	1.36	66114.78
10:00	8.87	86.76	0.93	8.41	0.77	80756.76	無效	無效	無效	無效	1.35	無效
11:00	8.46	84.63	1.51	8.60	0.77	79404.26	16.54	70.54	18.34	2.13	1.38	64350.69
12:00	7.92	76.02	2.33	6.68	0.77	81638.11	16.48	91.81	2.51	1.72	1.37	61446.51
13:00	7.78	82.55	1.13	5.80	0.77	81305.12	16.49	73.68	19.89	1.80	1.37	61536.83
14:00	無效	無效	無效	無效	無效	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
15:00	維護	維護	維護	維護	無效	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
16:00	7.63	70.40	24.94	6.04	0.76	80694.33	15.90	63.24	12.28	1.12	無效	64044.31
17:00	7.61	76.31	5.39	6.23	0.77	78954.48	19.32	63.23	31.40	1.17	1.43	65980.04
18:00	9.21	79.32	3.67	8.51	0.75	80795.74	17.80	73.79	20.02	1.54	1.43	62617.85
19:00	9.32	92.81	4.20	10.54	0.77	77337.72	17.95	81.91	8.87	1.35	1.44	58437.60
20:00	9.37	82.28	5.53	10.95	0.76	78330.48	16.07	73.71	12.09	1.32	1.45	61573.67
21:00	8.66	81.86	2.34	9.03	0.78	78533.34	15.37	66.58	28.26	1.20	1.49	64589.86
22:00	9.60	84.96	3.69	8.43	0.80	77086.30	16.10	61.62	31.33	1.29	1.49	64809.71
23:00	8.36	78.13	2.50	6.33	0.79	78487.06	15.76	66.60	14.09	1.36	1.49	63992.76