

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070903		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	13.39	81.92	19.41	3.68	1.48	77606.07
01:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	12.22	76.75	36.31	2.51	1.47	78459.28
02:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	12.73	84.65	21.84	3.20	1.49	76488.78
03:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	12.21	81.49	11.10	2.63	1.48	78330.75
04:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	11.77	77.41	14.76	2.75	1.51	78753.91
05:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	11.21	83.31	9.77	2.16	1.51	77937.23
06:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	10.85	80.75	11.31	1.46	1.55	76965.80
07:00	維護	維護	維護	維護	1.43	維護	11.96	86.85	11.35	1.26	1.52	76146.51
08:00	12.33	123.99	44.15	10.30	1.48	維護	11.59	75.63	47.79	1.53	1.48	79778.30
09:00	10.21	113.01	20.35	23.83	1.48	維護	12.40	82.50	18.48	2.06	1.51	76371.48
10:00	10.08	93.00	22.54	38.37	1.47	73510.72	11.17	77.64	34.76	1.71	1.48	80028.04
11:00	7.78	88.98	35.46	35.89	1.48	72895.15	12.14	78.97	10.21	2.15	1.49	76273.32
12:00	8.85	96.26	29.75	43.53	維護	維護	14.06	75.58	67.76	1.54	維護	維護
13:00	10.13	89.60	66.58	44.76	維護	維護	12.68	82.71	9.51	2.06	維護	維護
14:00	14.26	92.70	86.85	26.20	1.49	73415.68	12.71	86.92	4.92	2.31	維護	76342.71
15:00	15.30	112.46	11.09	28.18	1.50	72759.33	12.46	85.93	6.79	2.41	1.46	76402.65
16:00	10.83	98.79	9.03	5.58	1.50	73188.02	12.58	90.54	14.02	2.08	1.47	73006.89
17:00	9.86	117.21	2.96	4.02	1.50	73828.55	12.61	92.29	5.41	1.75	1.48	71739.72
18:00	7.89	105.95	5.55	1.56	1.50	76379.99	11.52	93.99	4.14	1.72	1.53	74966.40
19:00	7.07	95.98	10.56	4.45	1.47	73209.43	11.71	87.28	6.63	1.57	1.48	74260.38
20:00	7.00	103.35	8.70	3.62	1.49	71444.85	12.10	88.06	18.82	1.80	1.48	76061.99
21:00	8.47	91.22	17.20	5.30	1.48	74870.54	12.76	86.77	29.61	1.90	1.50	75923.33
22:00	7.43	93.25	11.49	4.04	1.46	75946.24	11.82	83.88	19.34	1.65	1.48	77382.57
23:00	6.93	102.47	4.72	3.55	1.46	72125.78	12.72	107.99	3.73	1.66	1.48	70815.31