

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110309	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.75	56.33	8.95	13.50	1.08	79143.81
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.91	56.99	7.69	10.89	1.09	78730.33
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.89	55.17	6.51	12.62	1.07	78254.07
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.41	52.16	4.69	11.94	1.09	80377.35
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.42	57.95	5.67	15.72	1.09	78891.58
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.01	59.34	4.66	10.82	1.09	77936.16
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.12	53.80	10.61	12.92	1.09	80283.70
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.97	56.31	14.67	12.42	1.09	81245.46
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.85	57.21	11.64	12.07	1.08	79753.60
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.44	50.09	10.08	19.28	1.03	81174.42
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	維護	維護	維護	維護	無效	維護
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	維護	維護	維護	維護	維護	無效
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.79	35.90	10.25	12.51	0.97	77120.83
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.44	41.09	8.26	11.73	0.97	77135.23
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.91	41.04	8.76	10.18	0.96	75460.85
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.75	42.59	4.29	10.80	0.98	77737.76
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.37	41.07	7.56	10.11	0.97	77370.33
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.37	36.64	3.01	10.66	0.97	75317.59
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.08	39.92	2.07	10.85	0.96	75496.25
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.87	45.65	12.74	11.94	0.97	75695.63