

連續自動監測紀錄日報彙總表

1071120		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	7.50	87.59	1.72	6.92	1.49	77140.84	14.19	75.03	14.59	2.26	1.38	67453.85
01:00	6.96	84.48	5.93	5.15	1.48	78754.78	13.90	74.97	8.18	1.78	1.35	67881.51
02:00	6.79	82.56	2.34	4.99	1.48	79982.69	13.43	66.15	21.94	1.55	1.36	69947.96
03:00	6.49	85.39	1.02	3.63	1.48	75165.49	13.97	74.24	18.84	1.39	1.39	67714.91
04:00	7.18	76.19	2.53	4.87	1.48	82030.71	14.03	80.83	5.64	1.90	1.37	66769.28
05:00	7.15	74.79	3.72	5.14	1.49	81466.87	14.25	79.58	3.23	1.61	1.38	65945.60
06:00	6.76	77.25	4.88	4.64	1.49	78978.15	13.89	74.09	10.37	1.40	1.40	68345.79
07:00	6.73	79.82	1.78	3.70	1.49	78496.05	13.81	75.26	5.61	1.30	1.38	68439.77
08:00	7.15	84.75	0.62	3.52	1.48	75310.65	14.33	69.13	29.37	1.74	1.38	70365.78
09:00	7.37	72.65	1.81	3.94	1.48	80200.85	16.64	64.89	31.51	1.21	1.36	69787.84
10:00	7.18	65.57	5.08	4.03	1.51	81878.36	13.41	65.17	21.43	1.08	1.39	70854.36
11:00	無效	無效	無效	無效	維護	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	校正	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	無效	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16:00	維護	維護	維護	維護	無效	無效	無效	無效	無效	無效	維護	無效
17:00	7.20	83.94	1.01	4.85	0.90	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
18:00	8.49	96.54	0.87	5.13	0.90	80403.84	14.53	71.96	11.40	3.56	1.40	68910.70
19:00	9.93	97.84	1.30	8.29	0.90	80473.11	14.57	81.00	5.45	4.07	1.40	67300.58
20:00	10.04	92.70	2.18	10.28	0.91	82714.07	14.84	78.57	8.84	3.93	1.42	67334.84
21:00	10.22	96.00	2.90	14.29	0.91	78948.87	17.20	68.70	53.23	5.35	1.39	70084.59
22:00	7.98	99.82	1.08	9.01	0.90	78608.66	16.95	86.36	12.11	12.20	1.40	65625.95
23:00	8.88	92.33	0.75	8.85	0.88	78452.83	14.96	78.75	11.51	6.66	1.39	69742.11