

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100202	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.59	63.41	6.38	16.71	1.20	79616.11	5.46	64.33	11.50	17.76	1.11	70967.20
01:00	3.53	53.26	7.43	17.54	1.19	81966.64	5.29	60.61	8.93	17.34	1.11	72781.01
02:00	3.58	51.46	7.11	18.22	1.19	80884.09	5.42	60.37	8.24	17.06	1.11	72275.45
03:00	3.66	52.12	8.22	17.20	1.18	81918.89	4.37	59.70	8.69	17.05	1.11	71260.56
04:00	3.42	53.42	4.57	17.74	1.17	79630.88	4.60	70.50	8.53	17.69	1.11	67303.65
05:00	3.05	53.49	5.40	16.43	1.17	80806.20	3.57	60.70	7.45	17.76	1.12	71307.92
06:00	3.09	55.80	4.06	17.31	1.17	80506.64	5.39	67.19	8.73	16.68	1.11	67514.37
07:00	3.67	58.28	4.04	18.47	1.17	79629.38	4.80	65.57	7.68	17.22	1.11	69384.33
08:00	3.60	55.78	3.60	17.94	1.17	81363.48	3.63	61.86	6.46	16.47	1.10	70601.22
09:00	4.01	50.64	4.78	18.58	1.19	79013.57	4.92	68.44	6.81	17.31	1.10	70595.98
10:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	無效
12:00	無效	無效	無效	無效	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16:00	4.15	60.64	5.03	18.77	1.14	80723.22	5.75	58.35	12.40	23.95	1.06	72113.19
17:00	3.72	59.32	7.65	18.80	1.14	78396.36	5.74	63.88	11.71	18.36	1.04	69077.73
18:00	3.43	64.07	5.12	18.10	1.14	79799.66	6.96	66.75	18.99	19.33	1.03	68594.33
19:00	4.34	66.57	5.34	17.80	1.15	76957.38	4.85	72.30	8.40	15.99	1.04	64533.90
20:00	2.91	61.89	4.20	17.60	1.14	80637.39	4.10	64.17	7.35	17.03	1.03	68834.97
21:00	3.06	58.33	3.91	17.39	1.13	83940.28	3.50	67.27	5.64	14.79	1.04	70247.54
22:00	3.53	53.91	5.92	18.95	1.13	85162.66	4.17	61.13	14.99	17.75	1.03	75133.58
23:00	3.73	59.43	3.88	16.34	1.13	81854.90	5.15	67.24	4.38	16.72	1.02	74268.73