

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140322		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	0.73	56.17	12.14	8.72	0.93	74385.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	1.94	51.34	18.57	7.85	0.92	71787.60	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	10.76	53.41	14.36	12.28	0.93	74741.74	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	3.44	55.23	6.69	6.48	0.93	70546.74	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	3.71	57.55	12.13	14.15	0.94	75168.75	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	3.30	56.84	12.50	9.60	0.92	76085.02	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	2.19	54.45	6.12	8.76	0.93	75443.34	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	2.28	53.92	9.19	9.32	0.94	77748.01	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	1.42	56.47	5.60	7.68	0.94	73671.85	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	1.53	49.95	9.45	7.32	0.93	74361.84	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	2.63	47.71	17.79	8.66	0.94	76045.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	7.46	35.19	24.63	15.24	0.94	75547.56	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	6.17	50.23	11.11	8.86	0.95	73485.32	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	2.98	53.23	9.82	8.29	0.93	75406.58	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	2.95	51.80	14.11	8.32	0.97	76513.56	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	4.06	49.15	13.81	9.57	0.97	75965.15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	2.24	50.40	10.09	7.71	0.97	73987.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	2.07	56.20	8.86	8.69	0.94	74589.99	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	2.78	50.83	7.87	9.32	0.96	74847.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	2.45	51.83	10.69	11.59	0.95	74971.68	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	3.39	53.12	11.59	10.81	0.97	74078.10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	3.54	49.95	11.28	10.68	0.93	73358.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	1.29	50.10	11.30	9.98	0.92	73960.13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	2.03	50.87	12.29	8.35	0.96	73595.96	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐