

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120321	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.70	58.51	5.01	10.52	1.02	62908.40
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.71	68.26	10.73	16.63	1.02	62317.55
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.17	59.91	9.13	14.70	1.03	62599.67
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.75	64.66	5.18	14.00	1.03	62549.98
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	9.15	69.53	14.95	15.62	1.03	62102.43
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.33	66.87	6.22	11.73	1.03	62327.70
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.64	53.37	7.40	11.77	1.03	83078.29
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.07	53.69	8.19	13.32	1.02	84243.04
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.23	59.27	3.49	8.46	1.02	79610.02
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.88	56.86	5.67	9.25	1.01	81611.67
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.97	56.71	14.80	12.28	1.00	61502.19
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.97	62.51	5.60	10.59	1.00	61108.07
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.67	68.19	6.63	11.70	0.99	59749.98
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.59	65.44	7.87	9.67	1.00	57992.48
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.43	62.40	6.51	10.45	0.99	59500.22
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.19	66.75	3.99	9.91	1.00	55705.99
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.94	58.20	15.99	10.89	1.00	60572.03
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.12	66.09	5.54	8.34	0.98	57869.46
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.09	69.30	4.21	10.68	1.00	58246.88
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.98	61.05	7.98	14.07	1.00	58154.87
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.46	67.48	4.85	13.76	0.98	58193.08
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.14	66.21	10.36	14.46	0.97	59650.70
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.35	67.53	10.17	13.84	0.97	55816.91
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.70	65.37	7.90	14.70	0.99	57071.64